



AAAE9742394505378

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Бр. 2541200-Д/10.02-323074/2-24

12.07.

2024

год.

ПР-ЕНГ-01.18/02

11070 Београд - Нови Београд, Булевар уметности бр.12

Наш број: 2541200-D.10.02-323074-24

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

ЦЕОП број:ROP-MSGI-14704-LOCH-2/2024

БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА бр. 282

Лесковац, 11.07.2024

0 БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац размотрио је захтев примљен дана 10.7.2024. године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15,114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021, доносе се

### УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу моста преко Јужне Мораве на државном путу Iб реда бр.39, деоница: Власотинце-Лесковац, на КП бр.35/3, 231, 237/1 и 1931 КО Гложане

На датом локацији постоје планирани електроенергетски објекти, 35 kV кабловски вод, који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом изградње моста преко Јужне Мораве на државном путу Iб реда бр.39, деоница: Власотинце-Лесковац, на КП бр.35/3, 231, 237/1 и 1931 КО Гложане, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац.

#### 1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1 Приликом пројектовања моста потребно је предвидети израду кабловске канализације-постављање по 5 цеви Ø 110 мм у конструкцију моста.
- 1.2. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 1.3 Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за одржавање ЕЕО Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац, Лесковац, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 1.4 Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Служби за одржавање ЕЕО Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац, Лесковац
- 1.5 У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Служби за одржавање ЕЕО Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац, Лесковац. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд  
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378  
Матични број: 07005466


Страна 1 од 2

2. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
3. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
4. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
5. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

С поштовањем,

**Достављено:**

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за одржавање
4. Писарници



Директор огранка

мр Мирослав Дочић, дипл.инг.ел.