

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 559816/2-2024

ДАТУМ: 18.12.2024.г.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И

ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД

БЕОГРАД, Новопазарска 37-39

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Немањина 22 – 26
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Услови за пројектовање

Веза број: 559816/1-2024 од 17.12.2024.г.

Поштовани,

У вези са вашим захтевом, ваш број ROP-MSGI-39909-LOC-1/2024, за услове за издавање локацијских услова за реконструкцију енергетског котла у оквиру комплекса ТЕНТ, Блок Б2, Обреновац, на к.п. 3517 КО Уровци, Градска општина Обреновац, достављамо вам оријентационо уцртане постојеће тк објекте на приложеној подлози као и услове из надлежности "Телеком Србија" а.д..

Објекат је енергетски котао који носи сопствена челична конструкција. Котларница има јединствен унутрашњи простор у оквиру кога се налази котао на коме се врши реконструкција.

Котао ће бити прилагођен за даљи рад, уз истовремено прилагођавање новим захтевима економичности рада и захтевима заштите животне средине, побољшањем показатеља радног учинка котла, продужавање радног века котла путем замене дотрајалих елемената.

Горе наведени радови биће изведени модернизацијом ложишта уградњом нових ЛНБ горионика и заменом постојећих грејних површина и инсталација. Нова опрема коју треба уградити, а самим тим и радови везани за њену уградњу, ће бити позиционирана унутар постојећег објекта, без мењања габарита и волумена објекта.

❖ Постојеће стање тк објеката

Приступна тк мрежа изведена је кабловима положеним у тк канализацију или слободно у земљани ров, у складу са ситуацијом која је достављена у прилогу.

У прилогу вам достављамо ситуациони план са оријентационо уцртаним постојећим тк објектима који су у надлежности "Телеком Србија" а.д., Дирекција за технику, Сектор за мрежне операције:

- постојећа тк канализација
- постојећи оптички и бакарни тк каблови у тк канализацији
- постојећи подземни оптички и бакарни тк каблови
- постојећи тк изводи

❖ Технички услови

На основу техничке документације изведеног стања тк објеката, констатовали смо да постојећи подземни тк објекти неће бити угрожени планираним радовима на реконструкцији енергетског котла у оквиру комплекса ТЕНТ, Блок Б2, Обреновац, на к.п. 3517 КО Уровци, Градска општина Обреновац, јер се радови изводе унутар постојећег објекта котларнице у којој нема тк објеката.

❖ Општи услови

1. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију – локацију предметног објекта (промена габарита и волумена), подносилац захтева је у обавези да затражи измену услова.
2. Важност горњих услова је две године од дана издавања. После тог рока инвеститор је у обавези да тражи обнову важности истих.

С поштовањем,

Руководилац Одељења за
оперативну подршку - Београд

Горан Матић, дипл. мен.