



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

Република Србија
**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**
11000 Београд
ул. Немањина бр.22-26

наш број: 2577
ваш број: ROP-MSGI-1678-LOCH-2-NRAP-18/2026
датум: 19.02.2026.год.

ПРЕДМЕТ: Услови за израду локацијских услова

Поводом захтева број ROP-MSGI-1678-LOCH-2-NRAP-18/2026 од 19.02.2026.године, којим вам се **ГРАД БЕОГРАД, Секретаријат за комуналне и стамбене послове - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.** ул. Његошева бр.84, Београд, обратио за издавање локацијских услова за изградњу дела саобраћајнице Пут за аеродром, дела Нове 5 и дела Нове 8 са припадајућим раскрсницама и прикључним саобраћајницама у зонама раскрсница и припадајућом инфраструктуром, на катастарским парцелама у КО Сурчин, обавештавамо вас да:

Саобраћајнице којима се предвиђа пролаз ком. возила морају бити прилагођене њиховим карактеристикама. Габ. димензије возила су: 8,60x2,50x3,50m, осовински притисак 10 тона и полупречник окретања 11,00m, па минимална чиста ширина коловоза за њихов несметани пролаз треба да износи 3,5m у једном и 6,0m у два смера. У циљу постизања високог нивоа безбедности, приликом извођења радова, мора се водити рачуна и о радијусима закривљености у зонама раскрсница и прикључака.

Увидом у технички опис и графичке прилоге Идејног решења, карактеристике пројектованих саобраћајница су у складу са условима за пролаз ком. возила, па ЈКП "Градска чистоћа" нема друге услове за израду пројектне документације и извођење планираних радова.

За објекте који се предвиђају за изградњу дуж предметних саобраћајница, а у складу са *Одлуком о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом* („Сл. лист града Београда“ бр. 71/2019, 78/2019 и 26/2021), потребни судови за одлагање смећа из истих, морају бити смештени у оквиру граница формираних парцела намењених за њихову појединачну изградњу или у смећарама унутар самих објеката, тако да они неће реметити конфигурацију будуће саобраћајнице.

Обрадила:
Вера Јанков