



ПИБ 100438433  
ШД 3600  
МБ 17223810  
ТР 160-12510-85  
ТР 160-0000000315011-17

Наш знак: 03-2509/2

Ваш знак: \_\_\_\_\_

центра: 555-700, 555-801 - факс: 555-946 - директор: 555-800  
заменик директора: 555-701 - комерцијала: тел/факс: 555-702  
финансијска служба: 555-945 - дежурна служба: 555-194; 555-187  
e-mail: office@vodovod012.rs - www.vodovod012.rs

тел: 012

Пожаревац: 07.05.2025. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
Број ROP-MSGI-10371-LOC-1-HPAP-3/2025 од 17.04.2025. године  
Наш број: 03-2509/1 од 06.05.2025.

Поводом вашег захтева, за издавање услова за укритање и паралелно вођење водова ради израде техничке документације за извођење радова на изградњи, а на државном путу IB реда број 34 за потребе изградње надвожњака у оквиру пројекта Брзе саобраћајнице IB реда, Аутопут Е-75 Београд - Ниш (петља Пожаревац)-Пожаревац(обилазница)-Велико Градиште - Голубац, Поддеоница 2 од km 23+075,00 до km 46+000,00, ЈКП „Водовод и Канализација“ Пожаревац издаје сагласност и прописује следеће:

#### ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

1. На приложеној скици у дигиталном формату (PDF) шематски су уцртани положаји наших планираних (Генерални пројекат водоснабдевања и канализација отпадних вода) инсталација - водоводне и канализационе мреже на предметној локацији, тј, на државном путу IB реда број 34 за потребе изградње надвожњака у оквиру пројекта Брзе саобраћајнице IB реда, Аутопут Е-75 Београд - Ниш (петља Пожаревац)-Пожаревац(обилазница)-Велико Градиште - Голубац, Поддеоница 2 од km 23+075,00 до km 46+000,00. Пре почетка извођења радова контактирати ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац ради зајдничког изласка на терен у ради дефинисања положаја инсталација.
2. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих - планираних објеката водоснабдевања – цевовода нити до угрожавања нормалног функционисања водоснабдевања и канализација/одвођења отпадних вода. Такође, мора увек бити обезбеђен адекватан приступ планираним инсталацијама ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
3. Извођач је у обавези да поступа у свему према правилима струке, поштује важеће техничке прописе који се односе на ову врсту радова и такође је у обавези да се придржава препорука у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од предметних цевовода.
4. Предвидети да је заштиту и обезбеђење постојећих објеката потребно извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере редострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности постојећих цевовода.
5. Грађевинске радове на ископу у непосредној близини постојећих објеката вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.).

6. Уколико у току важења ових услова настану измене пројекта које се односе на ситуацију трасе — локацију предметног објекта, инвеститор - пројектант је у обавези да промене пријави и затражи измену датих услова.
7. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих цевовода (уколико се укаже потреба), изводе се о трошку инвеститора. Обавеза инвеститора је и да регулише имовинско-правне односе и прибави потребне сагласности за будуће трасе цевовода пре почетка радова на њиховом измештању.
8. Уколико се за предметне радове не ради Пројекат за грађевинску дозволу а изградња условљава измештање постојећих објеката у обиму који излази из обухвата постојећих грађевинских употребних дозвола за предметне објекте, инвеститор је обавезан да уради Пројекат измештања објеката са свим потребним сагласностима и условима за добијање употребне дозволе. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих цевовода водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности. Обавеза инвеститора је да извођачу радова поред остале техничке документације, достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих цевовода угрожених изградњом, на које је ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац дао своју сагласност. Непоступањем по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност.
9. По завршетку радова инвеститор-извођач радова је у обавези да у писаној форми обавести предузеће ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац да су радови на измештању ових објеката завршени, а у случају када је инвеститор урадио Пројекат измештања објеката, инвеститор је обавезан да предузме ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, достави сву потребну документацију неопходну за добијање употребне дозволе.
10. Инвеститор је дужан да достави Пројекат изведеног објекта и геодегски снимак. и потврду Републичког геодегског завода о извршеном геодегском снимању и картирању водова.
11. Ови услови се издају у сврху *(наведено у уводном тексту)*. Сви технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова.

Прилог:

- Скице планираних положаја Водоводних и канализационих инсталација на предметној локацији (PDF и .dwg)

Шеф службе развоја ГИС и смањења  
Губитака



Миодраг Обрадовић, дипл.инж.маш.



В.Д. Директор



Милош Кукољ, дипл.еиц

# SUBSECTION km 23+075 -

ДЕВИЈАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПУТА БР 34  
НАДВОЖЊАК  
Deviation of state road-Overpass  
km 25+246.13

broj 34  
34

МЕСТО ПОДБУШЕЊА- ИСПОД ТРУПА ПУТА  
У ЗОНИ НАДВОЖЊАКА.  
Челична цев ДН500мм, 2 комада

МЕСТО ПОДБУШЕЊА- ИСПОД ТРУПА ПУТА  
У ЗОНИ НАДВОЖЊАКА.  
Челична цев ДН500мм, 2 комада

СТАМОНАЖА  
ДРЪАВНОГ ПУТА бр.34  
КМ+869  
ширина цев ДН 500мм  
1000мм

KM 25

# БРАТИНАЦ





