



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 004612870 2025

14850 003 002 501 060

Датум: 26.12.2025. године

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 6. став 1. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20, 116/22 и 92/23-др.закон), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016, и 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), члана 7. тачка 1. и члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 94/24) и члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон), решавајући по захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину носиоца пројекта АД „Електромрежа Србије“ Кнеза Милоша бр.11 Београд, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број 003175811 2025 14850 009 005 020 092 од 14.07.2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину пројекта изградње ДВ 110 kV бр. 1204 РП Ђердап 2 – ТС Зајечар 2, увођење у ПРП 110 kV Неготин 2, на парцелама у КО Неготин, општина Неготин.
2. Носилац пројекта је у обавези да приликом израде Техничке документације тако изабере параметре далековода (висина, облик и положај стубова, висина проводника изнад земље, опрема и др.), да вредности електричног и магнетног поља буду мање од граничних вредности које су прописане препорукама Међународног удружења за заштиту од зрачења (INIRC) и Светске здравствене организације (WHO), као и *Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима* („Сл.Гласник РС“, бр.16/25).
3. Налаже се носиоцу пројекта да при извођењу радова као и при редовном раду предметног пројекта, у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта, АД „Електромрежа Србије“ Кнеза Милоша бр.11 Београд, поднео је Министарству заштите животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње ДВ 110 kV бр. 1204 РП Ђердап 2 – ТС Зајечар 2, увођење у ПРП 110 kV Неготин 2, на парцелама у КО Неготин, општина Неготин.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 14. став 1. и став 2. и члану 39. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије“ број 94/24), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност. Поднети захтев је објављен у листу „Вечерње новости“ дана 02.12.2025. године и на интернет веб презентацији Министарства. У законском року није било достављених мишљења од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Предметни пројекат се не налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, али се налази на листи (II) тј. на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/2008), при чему је овај орган спровео прву фазу поступка процене утицаја на животну средину – одлучивања о потреби израде Студије, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», број 94/24).

Предмет пројекта су нови прикључни надземни водови 110 kV (дужине 300m и 355m) којима ће се будућа соларна електрана (СЕ) Буково (ПРП Неготин 2) прикључити на преносни систем Републике Србије, односно на постојећи ДВ 110 kV бр.1204 РП Ђердап 2 – ТС Зајечар 2 који пролази у непосредној близини соларне електране. Увођењем постојећег ДВ у будуће ПРП Неготин 2 добијају следећи нови далеководи:

- ДВ 110 kV РП Ђердап 2 – ПРП Неготин 2
- ДВ 110 kV ПРП Неготин 2 - ТС Зајечар 2

Изградњом ових далековаода обезбеђује се прикључак СЕ Буково на преносни систем, чиме се доприноси напајањем потрошача из обновљивих извора енергије у региону Источне Србије. Изградња предметног далековаода ће допринети и стабилнијем раду електроенергетских система и омогућити даљи индустријски развој региона и повећати поузданост напајања. Створиће се висока поузданост и безбедност у снабдевању електричном енергијом, што је посебно битно за даљи развој, а у сврху стабилнијег рада електроенергетског система као и дугорочно обезбеђење напајања електричном енергијом потрошача.

Локација планираних прикључних надземних водова 110 kV налази се јужно од насеља Неготин у подножју Братујевца кроз коју пролази државни пут ИИ Б реда бр. 398. Од центра Неготина планирани ДВ су удаљени око 3 km. На око 7 km источно је државна граница према Бугарској и гранични прелаз Мокрање.

У ширем окружењу се налазе већим делом пољопривредне површине. Уз пољопривредне парцеле налази се водно земљиште, тачније, канали, док се поред њих налазе некатегорисани путеви. Непосредно окружење је претежно неизграђено и користи се као пољопривредно земљиште.

Према условима Завода за заштиту природе Србије 03 бр. 021-3704/2 од 01.10.2025. године, трасе предметних далековаода ДВ 110 kV бр. 1204 РП Ђердап 2 – ТС Зајечар 2, увођење у ПРП 110 kV Неготин 2 не налазе се унутар заштићеног подручја нити у оквиру утврђених еколошки значајаних подручја и еколошких коридора од међународног значаја.

Носилац пројекта се обавезује да приликом извођења радова примени таква техничка решења која ће обезбедити да утицај на животну средину буде минималан и у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.


Узимајући у обзир наведено и на основу достављене документације и активности коју носилац пројекта предвиђа, као и величине пројекта овај орган је нашао да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину уз поштовање услова свих надлежних органа и институција, па у складу са тим није потребна процена утицаја на животну средину. Како је до сада овај орган исто решавао у сличним или истим управним стварима одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог Решења допуштена је жалба Влади, Административној комисији Београд, Немањина 11, у року од 15 дана од дана достављања Решења, односно од дана објављивања обавештавања заинтересоване јавности о донетом Решењу, а путем овог органа. Уз жалбу се доставља доказ о уплати административне таксе, у износу од 610,00 динара, према тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03..... 55/25 усклађени дин.изн.).

Доставити:

- Архиви
- Наслову- АД „Електромрежа Србије“ Кнеза Милоша бр.11 Београд
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини

Државни секретар


Александар Дујановић

