



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 002337463 2025

14850 003 002 501 061

Датум: 29.07.2025. год.

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 7. став 1. тачка 1), члана 19. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 94/24), члана 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/2020, 116/22 и 92/23- др.закон), члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016, и 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС), поступајући по захтеву носиоца пројекта АД „Електропривреда Србије“ - Огранак ТЕНТ, Балканска 13, 11 000 Београд, за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину, Министарство заштите животне средине, Александар Дујановић, државни секретар, по решењу о овлашћењу број: 003175811 2025 14850 009 005 020 092 од 14.07.2025. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. Одређује се носиоцу пројекта АД „Електропривреда Србије“ - Огранак ТЕНТ, Балканска 13, 11 000 Београд, обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција турбина блокова А3 - А6 на локацији Термоелектране "Никола Тесла А", уз обавезу носиоца пројекта да је изради у свему према члану 22. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 1-10 Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05).
2. Нетехнички краћи приказ података наведених у студији израдити као посебан сепарат студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља студије, написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту из студије.
3. Уз студију о процени утицаја приложити копије услова и сагласности других надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом.
4. Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину из тачке 1. овог решења.

Образложење

Носилац пројекта АД „Електропривреда Србије“ - Огранак ТЕНТ, Балканска 13, 11 000 Београд, поднео је Министарству Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција турбина блокова А3 - А6 на локацији Термоелектране "Никола Тесла А".

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину (део I и II), као и копије раније прибављених услова и мишљења, прибављених од осталих надлежних институција и то:

- Локацијски услови, број: 002638903 2024 14810 005 001 000 001 од 29.11.2024. године, које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Услови у погледу мера заштите од пожара, 07.4 број 217-1913/24 од 13.11.2024. године, које је издало Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија
- Решење 03 бр. 021-4200/2 од 14.11.2024. године о условима заштите природе које је издао Завод за заштиту природе Србије;
- Графички прилози;
- Извод из идејног пројекта;
- Доказ о уплати административне таксе.

Циљ пројекта је да провери доступност довољне количине одузете топлоте из основног циклуса вода - пара за потребе комбиноване производње електричне и топлотне енергије за потребе даљинског грејања Београда и Обреновца и да специфицира неопходан обим радова.

Предвиђено је да се топлотна енергија добија реконструкцијом блокова од А3÷А6, тако да они раде у режиму комбиноване производње топлотне и електричне енергије. Сваки од блокова мора да оствари јединичну топлотну снагу од 200 MJ/s, тако да укупна расположива инсталисана топлотна снага износи 800 MJ/s.

На блоковима А3 и А4 проточни део турбине је на основу дефинисаних номиналних параметара (200 MJ/s, 75°C/115°C) пројектован је за двостепено одузимање топлоте, и то са одузимања број 3 и одузимања број 4. Одузимање паре виших параметара предвиђено је да се врци са преструјних паровода између турбина средњег и ниског притиска. Током претходних модернизација није извршена набавка преструјних паровода и пратеће опреме, обзиром на дефинисани оквирни период будућег проширења топловодне мреже Обреновца, али је проточни део турбине конструкционо прилагођен (изведен) траженим условима топлификационог рада.

На блоковима А5 и А6 предвиђено је једностепено одузимање паре виших параметара са преструјних паровода турбина средњег и ниског притиска.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта, у складу са чланом 19. став 1. и чланом 39. Закона о процени утицаја на животну средину. Поднети захтев је објављен у дневном листу „Куир“ дана 08.07.2025. године и на службеном сајту Министарства <http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnusredinu/>

Примедбе и коментари заинтересованих органа, организација и јавности у законском року нису достављени.

Предметни пројект се налази на Листа (I), тачка 2, подтачка 1) - Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/2008).

На основу члана 19. став 3. и члана 22. Закона о процени утицаја на животну средину, као и на основу Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину, утврђен је обим и садржај предметне студије и одлучено као у диспозитиву овог решења.

Плаћена је Републичка административна такса у износу од 2.610,00 динара а сагласно Закону о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/93 59/24 – усклађен дин.изн.), тарифни број 186.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Влади, Административној комисији Београд, Немањина 11, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема овог решења. Уз жалба се доставља доказ о уплати административне таксе, у износу од 610 динара, према тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03..... 55/25 - усклађени дин.изн.).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОТЕКЦИЈЕ
ОЖИВЉАВАЊА
И ОДРАДБЕ
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Александар Дујановић
Александар Дујановић

Доставити: .

- Носиоцу пројекта - АД „Електропривреда Србије“ - Огранак ТЕНТ,
Балканска 13, 11 000 Београд,
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини
- Архиви