



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО**  
**ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Број: 353-02-03946/2022-03

Датум: 17.05.2023. године

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 6. став 1. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20 и 116/22), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016, и 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС), члана 2. тачка 2. алинеја 1, члана 10. став 4. и став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 135/04, 36/09) и члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон), поступајући по захтеву носиоца пројекта ЈП „Електропривреда Србије“ Огранак „Дринско-Лимске ХЕ – ХЕ Кокин Брод“ Трг Војводе Бојовића бр. 4, Нова Варош, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број 021-01-36/22-11 од 10.11.2022. године, доноси

### **РЕШЕЊЕ**

1. НИЈЕ ПОТРЕБНА израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкција канализационог система и постројења за пречишћавање отпадних вода насталих у ХЕ „Кокин Брод“ на кп.бр. 645/1 КО Бурађа и кп.бр. 896/1 КО Радоиња, на територији општине Нова Варош.
2. Током извођења радова није дозвољена ниједна активност која би могла довести до штетног и негативног дејства на животну средину.
3. Налаже се носиоцу пројекта да при извођењу радова као и при редовном раду предметног пројекта, у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација и мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког штетног утицаја на животну средину дефинисане у предметном захтеву.

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

Носилац пројекта ЈП „Електропривреда Србије“ Огранак „Дринско-Лимске ХЕ – ХЕ Кокин Брод“ Трг Војводе Бојовића бр. 4, Нова Варош, поднео је Министарству заштите животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкција канализационог система и постројења за пречишћавање отпадних вода насталих у ХЕ „Кокин Брод“ на кп.бр. 645/1 КО Бурађа и кп.бр. 896/1 КО Радоиња, на територији општине Нова Варош.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10. став 1. и став 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије“ број 135/04, 36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност. Поднети захтев је објављен у дневном листу „Курир“ дана 27.03.2023. године и на службеном сајту Министарства. У законском року није било достављених мишљења од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Предметни пројекат се не налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, али се налази на листи (II) тј. на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/2008), при чему је овај орган спровео прву фазу поступка процене утицаја на животну средину – одлучивања о потреби израде студије, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04, 36/09).

Предмет пројекта је реконструкција канализационог система за сакупљање и одвођење санитарних отпадних вода из машинске зграде ХЕ „Кокин Брод“ и стражарске кућице код бране „Радоиња“. Реконструкција мреже подразумева изградњу нових инфраструктурних објеката (колектори и шахтови), уградњу технолошког уређаја за пречишћавање отпадне воде из машинске зграде и уградњу септичке јаме за сакупљање отпадне воде из стражарске кућице. У новој шахти после уређаја за пречишћавање је планирана уградња мерача протока и славине за узорковање пречишћене воде. Предвиђено биолошко постројење за пречишћавање санитарно-фекалних отпадних вода је контејнерског типа, једноставно за уградњу и могуће их је спајати паралелно у веће системе за пречишћавање. То је класични аеробно - анаеробни уређај, који се уграђује подземно, у зелену површину.

Планирана реконструкција може производити одређене загађујуће материје (прашкaste материје и издувни гасови из возила и механизације), односно емисије у ваздух, земљиште и воде. С обзиром на обим планираних радова, наведене емисије загађујућих материја су малог обима и просторно су ограничене само на зону извођења радова. Количине квалитетног материјала који ће се донети ради уградње, неће утицати на загађење земљишта и вода. Током извођења радова очекује се генерисање само неопасног отпада (грађевински и комунални), са којим се поступа у складу са законском регулативом.

Током експлоатације пројекта, штетни утицаји на животну средину који имају трајни карактер се пре свега односе на испуштање буке у раду биодиска која је иначе малог интензитета. Бука која настаје током рада постројења за третман санитарне отпадне воде је резултат рада дувалке, која обезбеђују компримовани ваздух за потребе аерације воде током биолошког пречишћавања. Не очекује се да рад биодика доведе до повећање нивоа буке изнад највећих дозвољених вредности из прописа. У случају потребе, у близини биодиска има довољно простора за постављање плочастих материјала за смањивање ширења буке од рада дувалки.

Носилац пројекта се обавезује да приликом извођења радова примени таква техничка решења која ће обезбедити да утицај на животну средину буде минималан и у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.

Узимајући у обзир наведено и на основу достављене документације и активности коју носилац пројекта предвиђа, као и величине пројекта овај орган је нашао да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину уз поштовање услова свих надлежних органа и институција, па у складу са тим није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У вези са горе изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Влади путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.

**Доставити:**

- Архиви
- Наслову - ЈП „Електропривреда Србије“ Огранак „Дринско-Лимске ХЕ ХЕ Кокин Брод“ Трг Војводе Бојовића бр. 4, Нова Варош
- Сектору за надзор и предвентивно деловање у животној средини

Државни секретар



Александар Дујановић