



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-1823/2023-03

Датум: 26.06.2023. године

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 6. став 1. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС", број 128/2020 и 116/2022), члана 2. тачка 2. алинеја 1. и члана 10. став 4. и став 6. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04, 36/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС), као и члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. закон), поступајући по захтеву носиоца пројекта предузећа ЈП "Србијагас" Нови Сад, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број 021-01-36/22-09 од 10.11.2022. године доноси

РЕШЕЊЕ

- НИЈЕ ПОТРЕБНА** израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције – измештања или заштите гасоводних објеката, угрожених изградњом државног пута IV реда, поддеоница 1 брзе брзе саобраћајнице Аутопут Е-75 Београд- Ниш (Петља „Пожеревац“) – Пожеревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац, од км 0+000 до км 23+075, на к.п. бр. 2807/1, 2866, 2808/4, 2809/1, 2809/2, 2816/1, 2814/1, 2815/1, 2864/3, 2725, 2726 КО Враново, град Смедерево (дужина измештене деонице гасовода на Локацији 1 је око 298 m) и к.п. бр. 20078 и КО Пожеревац (дужина измештене деонице гасовода на Локацији 2 је око 205 m).
- Носилац пројекта је у обавези да ако у било којој фази одвијања предметног пројекта дође до појаве отпада који има карактер опасног, исти складишти искључиво на одговарајући начин, у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023), као и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада («Службени гласник Р.Србије» број 92/10 и 77/2021), до отпремања на даљи третман од стране за то овлашћених организација.
- Налаже се носиоцу пројекта да при извођењу радова на реконструкцији и при редовном раду предметног пројекта, у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта предузеће ЈП "Србијагас" Нови Сад, поднело је Министарству заштите животне средине захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције – измештања или заштите гасоводних објеката, угрожених изградњом државног пута IV реда, поддеоница 1 брзе брзе саобраћајнице Аутопут Е-75 Београд- Ниш (Петља „Пожеревац“) – Пожеревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац, од км 0+000 до км 23+075, на к.п. бр. 2807/1, 2866, 2808/4, 2809/1, 2809/2, 2816/1, 2814/1, 2815/1, 2864/3, 2725, 2726 КО Враново, град Смедерево (дужина измештене деонице гасовода на Локацији 1 је око

298 m) и к.п. бр. 20078 и КО Пожеревац (дужина измештене деонице гасовода на Локацији 2 је око 205 m), који је заведен под бројем 353-02-1823/2023-03.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10. став 1. и 2. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност (лист Новости). У законском року није било достављених мишљења од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Предметни пројекат се не налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, али се налази на листи (II) тј. на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/2008), при чему је овај орган спровео прву фазу поступка процене утицаја на животну средину – одлучивања о потреби израде студије, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04, 36/09).

На основу достављене документације и активности коју носилац пројекта предвиђа, као и величине пројекта, овај орган је мишљења да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину.

Локација 1 - Измештање деонице разводног гасовода (МОП=50 bar) РГ 08-01 ГРЧ „Велико Орашје“ - ГМРС „Радианац“ пречника Ø323,9 mm, на територији града Смедерева – на стационачи основне трасе брзе саобраћајнице km 0+344, на стационачи десне везе за државни пут IV реда бр. 14 km 0+108 и на стационачи леве везе за државни пут IV реда бр. 14 km 0+222. Дужина измештене деонице гасовода на Локацији 1 је око 298 m. С обзиром да се на овој локацији у заштитном појасу насељених зграда на растојању мањем од 30 m налази објекат за становање или боравак људи (на растојању од 22,5m), као додатна мера сигурности, предвиђено је да се за целу локацију усвоји пројектни фактор 0,4, као и повећана дубина укопавања гасовода. Примењене додатне мере сигурности су у складу са чланом 4, ставом 2, Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима већег од 16 bara („Сл. гласник РС“ бр. 37/2013 и 87/2015).

Локација 2 - Измештање деонице разводног гасовода (МОП=50 bar) РГ 08-05/1 ГРЧ „Пожеревац“ – ГРЧ „Острово“, пречника Ø168,3 mm, на територији града Пожереваца на стационачи трасе брзе саобраћајнице од km 12+633 до km 12+764. Дужина измештене деонице гасовода на Локацији 2 је око 205 m. На овој локацији нема објеката који се налазе у заштитном појасу насељених зграда и испуњена су минимална безбедоносна растојања прописана чланом 6, Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима већег од 16 bara.

Растојање предметног гасовода до трасе брзе саобраћајнице–државног пута IV реда, која не представља аутопут, усвојена је у складу са минималним растојањима која су прописана за државне путеве I реда, осим аутопутева, у члану 6, Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bara.

Изградњом брзе саобраћајнице Аутопута на поддеоници 1: од km 0+000 до km 23+075 због различите динамике изградње трасе са припадајућим сервисним путевима и девијацијама неопходна је реконструкција – измештање или заштита гасоводних објеката.

Вероватноћа настанка удеса је веома мала због предвиђених техничких мера заштите од пожара и експлозија. Трасе измештања разводних гасовода (МОП=50 bara) лоциране су и испуњавају захтеве за безбедно постављање у складу са захтевима из

„Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасовода притиска већег од 16 bar („Сл. Гласник РС“ бр. 37/2013 и 87/2015).

Завод за заштиту природе донео је решење 03 бр. 021-3229/2 од 07.010.2022. године увидом у

Централни регистар заштићених природних добара и документације завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе да на подручју на ком је планирана реконструкција- измештање разводног гасовода РГ 08-01 ГРЧ „Велико Орашје“ – ГМРС „Радицац“ и разводног гасовода РГ 0805/1 ГРЧ „Пожеревац“ - ГРЧ „Острво“ због изградње државног пута IV реда, деонице брзе саобраћајнице: Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожеревац“) – Пожеревац (Обилазница) – Велико Градиште, Поддеоница 1, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, ни утврђених еколошких значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије

Носилац пројекта се обавезује да приликом изградње и рада предметног пројекта примени таква техничка решења која ће обезбедити да утицај на животну средину буде минималан. Носилац пројекта је у обавези да ако у било којој фази одвијања предметног пројекта дође до појаве отпада који има карактер опасног, исти складишти искључиво на одговарајући начин, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023), као и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада («Службени гласник Р.Србије» број 92/10 и 77/2021), до отпремања на даљи третман од стране за то овлашћених организација. Носилац пројекта је у обавези да при изградњи као и при редовном раду предметног пројекта, у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.

Узимајући у обзир све горе наведено, овај орган је мишљења да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину, па у складу са тим није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У вези са горе изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Влади, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.

Доставити:

- Архиви
- инвеститору
- Сектору за надзор и предострожност у животној средини

