

Br. 7070
30.12.2002 god.
BEOGRAD, Kolarčeva 8

Министарство унутрашњих послова Републике Србије , Секретаријат у Ужицу , Одсек противопожарне полиције на основу члана 10 . Закона о заштити од пожара („Службени гласник СР Србије „ број 33/77) у вези члана 3. Закона о изградњи објекта („Службени гласник Републике Србије „ број 44/95) и члана 192. став 1. Закона о оштетом управном поступку („Службени лист СРЈ „ број 33/77) , решавајући по захтеву Инжењеринг „Пројеметал„ из Београда , ул. Коларчева број 6, број захтева 5723 , доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ Инжењеринг „ Пројеметал „ из Београда услови заштите од пожара у поступку припреме и израде Регулационог плана комплекса „ Цементара Косјерић „, у Косјерићу, као што следи:

- изворишта снабдевања водом, капацитети градске водоводне мреже који обезбеђују доволње количине воде за гашење пожара ;
- удаљеност између зона предвиђених за стамбене и јавне објекте и зоне предвиђене за објекте комплекса;
- удаљеност између објекта различите намене унутар комплекса и објекта специјалне намене (складишта експлозивних материја , лако запаљивих течности , чврстих материја и гасова) према постојећим прописима;
- ширина путева који омогућавају ориступ ватрогасним возилима до сваког објекта комплекса и њихово маневрисање за време гашења пожара;
- простор за изградњу објекта- просторија за потребе ватрогасне јединице и добровољног ватрогасог друштва комплекса, односно удаљеност територијалне ватрогасне јединице општине Косјерић и могућност ефикасног и благовременог деловања на гашењу пожара комплекса.

2. По изради Регулационог плана из тачке 1 диспозитива овог решења, најкасније 60 дана од дана одређеног за усвајање, план доставити надлежном органу унутрашњих послова ради давања сагласности о заступљености мера заштите од пожара.

Образложење

Инжењеринг „ Пројеметал „ из Београда , улица Коларчева број 8 поднео је захтев за давање услова заштите од пожара у поступку припреме и израде Регулационог плана комплекса „ Цементара Косјерић „, у Косјерићу.

Уз захтев је приложен захтев и ситуациони план терена на коме се намерава изградња објекта комплекса.

Размотривши захтев и приложену документацију , применом одредби члана 10. Закона о заштити од пожара („Службени гласник СРС „ број 37/88) решено је као у диспозитиву.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству унутрашњих послова Републике Србије у Београду у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се подноси непосредно или путем поште овом органу са таксом од 5,00 динара административне таксе

Такса за ово решење у износу од 25,00 динара наплаћена је сходно тар.бр. 1 и 3. Закона о административним таксама („Службени гласник „ број 49/92 , 28/94 и 53/95 и 42/98).

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије , Секретаријат у Ужицу , Одсек противопожарне полиције , дана 23.12.2002. године , под бројем 217 - 2/159 - 2002 .

Доставити :

- подносиоцу захтева
- одсеку противопожарне полиције

ПО НАЧЕЛНИКА СЕКРЕТАРИЈАТА

ШЕФ ОДСЕКА ППП

капетан

Миодраг Ђерић