



Бр.предмета	7204/1
Датум	07.08.2024.г

Инвеститор	ЈП Пuteви Србије
Улица и бр.	Булевар краља Александра бр.282
Место	Београд

ПРЕДМЕТ :

Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу II фазе Северне обилазнице града Крагујевца и локацијских услова за израду техничке документације

По
захтеву:



Број: 11-19072024/12
Датум: 19.07.2024.

ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац даје услове за израду Урбанистичког пројекта за изградњу II фазе Северне обилазнице града Крагујевца и локацијских услова за израду техничке документације

Под следећим условима:

1. На обрађеној ситуацији учртане у инсталације које су изграђене по пројектној документацији Ј.К.П. Водовод и канализација Крагујевац. Учртана је разводна водоводна мрежа за КО Драгобраћа, као и магистрални цевовод Гружа - Крагујевац пречника 1000мм. Увидом у Идејно решење које је достављено магистрални цевовод Ø1000мм и водоводна линија Ø100мм наћи ће се у кружном току који је планиран на месту укрштања нове саобраћајнице и постојеће улице Краљевачког батаљона

- Неопходно је измештање наших инсталација тако да се нађу ван кружног тока у зеленом појасу. Приликом измештања планирати да исте буду удаљене од ивице саобраћајнице као и постојећих објеката минимално 5.00м са обе стране, ради несметаног одржавања, сервисирања и евентуалних интервенција на истим.

- Уколико извођач приликом извођења радова (ископа) открије сеоске водоводне линије или потрошаче који се снабдевају са водоводног система Ј.К.П. Водовод и канализација Крагујевац исти не смеју бити угрожени у водоснабдевању, извођач/инвеститор је у обавези да о свом трошку (водоводне линије и прикључке на водоводне инсталације) положи на већој дубини уз адекватну заштиту.

2. На ситуацијама су дати оријентациони положаји водоводне и канализационе мреже. Инсталације су нанете из пројектне документације. Стварно стање ће се утврдити обележавањем истих на лицу места.

3. Приликом израде планске документације водити рачуна о положају и трасама наших подземних инсталација, а посебну пажњу обратити на делове где долази до поклапања трасе. Испоштовати минимална растојања између спољних ивица инсталација код паралелног вођења 1,00м, а код укрштања 0,40м.

4. У близини наших инсталација ископ вршити ручно и водити рачуна да не дође до оштећења истих. Обратити пажњу на прикључке, јер су на мањим дубинама. Приликом извођења радова на изградњи саобраћајнице поклопце постојећих шахти,

амбор шелне, подземне хидранте и Гајгерове сливнике издићи на коту нивелете улице и водити рачуна да се не запуне каменим набачајем.

5. Уколико дође до оштећења наших инсталација трошкове поправки сносиће инвеститор и извођач радова.

6. Због промене коте терена извршене у предходном периоду не можемо гарантовати дубину укопа инсталација.

7. Пре почетка извођења радова позвати нашу службу (тел. 331-726) ради показивања инсталација

Важност услова је две године од дана издавања

ПРИЛОГ: Обрађена ситуација

ИЗ 233(И4.013)