

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

ЦЕОП бр.: ROP-MSGI-32533-LOC-1-HPAP-14/2023
Наш знак: 82100 MO
Наш број: 6891/23

Немањина 22 -26
Београд

Датум: 19.10.2023.г.

Одлучујући о захтеву који је преко надлежног органа поднела странка АД Електромрежа Србије Кнеза Милоша 11 , Београд (у даљем тексту Странка), на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14,95/18 и 40/21), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), издају се

Услови за укрштање и паралелно вођење

за издавање локацијских услова за изградњу ТС 400/110 kV "Београд 50" у Угриновцима на к.п. број 3005, 3006, 3007, 3008, 3009 и делови к.п. број 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3010, 3011, 3012, 3103, 3106, 3108 и 4195 све КО Угриновци Општина Земун .

На основу увида у Идејно решење ROP-MSGI-32533-LOC-1-HPAP-14/2023 издају се ови услови.

1. Постојеће стање електродистрибутивне мреже:

У прилогу ових услова достављамо вам положаје електроенергетских објеката које имамо у документацији.

2. Енергетски подаци из вашег захтева:

За издавање Услова за пројектовање и прикључење и Уговора о пружању услуге за прикључење на Дистрибутивни систем електричне енергије електричне инсталације погонске зграде, потребно је да се Странка са дефинисаном потребном једновременом снагом обрати директно Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд.

3. Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката:

Обавештавамо Вас да на достављеној локацији нема нити постојећих а ни планираних електроенергетских објеката 1kV, 10kV и 35 kV напонског нивоа који су у надлежности Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.

4. Општи услови:

4.1. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.

Прилог:

– обавештење о начину измирења трошкова обраде захтева

Доставити:

- Наслову
- 82110
- архиви

Директор Огранка Земун

Мр Борис Петровић дипл.инж.ел.