



# JKP "ВОДОВОД" Зајечар

## Бул. др Зорана Ђинђића бр.5

Министарство  
Грађевинарства, Саобраћаја и  
Инфраструктуре  
ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-5/2022  
Немањина 22-26  
БЕОГРАД

РАЧУН: Поштанска штедионица  
бр.200-2366680102025-02  
П И Б : 101328084  
МБ: 07183372  
Централа 019/423-041, 422-041  
Директор: 019/422-859  
Телефакс: 019/422-859  
Поштански фах: 66

Наш број: 78

13.01.2022. год.

**Предмет:** Услови за прикључење на водоводну и канализациону мрежу.

На основу Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС 98/2013, 132/204, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/2019 – др.закон и 9/2020) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" бр. 68/2019) и на основу захтева за услове за прикључење на комуналну инфраструктуру центра за посетиоце археолошког локалитета Ромулијана – Гамзиград, са постројењем за пречишћавање отпадних вода, на кп.бр.3724/1, 3734/2 и 3724/3 КО Гамзиград, 3049 од 25.12.2019.год., инвеститора Град Зајечар, Трг Ослобођења број 1, дајемо следеће услове:

На К.П. бр. 3724/1, ЈКП "Водовод" из Зајечара има изграђену водоводну мрежу и резервоар за воду од 75м<sup>3</sup>, за водоснабдевање села Гамзиград, Гамзиградске Бање, локалитета "Ромулијана" и мештана западно од локалитета "Ромулијана", која је учртана на ситуацији у прилогу достављеног у предходним условима.

Центар за посетиоце археолошког локалитета Ромулијана - Гамзиград, по добијању грађевинске дозволе, могуће је прикључити на водоводну мрежу. Прикључење извршити на потисни цевовод испред резервоара "Гамзиград". Водомерно склониште (шахту) предвидети у димензијама 2.0м x 2.0м и дубине 1.8м., и удаљено до пет метара од прикључка на потисни цевовод ПЕ Ø110мм. Прикључак предвидети преко електрофузионе ПЕ огрлице за набушивање DN110/90мм. У шахти предвидети водомер Ø80мм, са потребним затварачима и фитинзима. Након водомера, воду спровести до новопроектваног резервоара за потребе визиторског центра, а у свему у складу са пројектном документацијом.

У новопроектвани испусни колектор од новопроектваног резервоара, до реципијента реке Црни Тимок, предвидети и прикључак водоводног испуста из постојећег резервоара "Гамзиград". Постојећи испуст је изграђен у истом каналу са потисним и повратним цевоводом. Постојећи испуст из резервоара који је изграђен од ПЕ цеви Ø110мм, укључити у новопроектвани испуст, у ревизионо окно број 17, од ПЕ цеви Ø110мм, у дужини од око 20 метара.

Канализацију из објекта укључити у планирано постројење за пречишћавање отпадних вода, а пречишћену воду одвести колектором у реципијент, реку Црни Тимок.

Услови за фекалну канализацију дати су за предходни пројекат.

Пречишћене атмосферске воде са паркинга испустити колектором од PPR коругованих цеви у Селишки поток, пречника срачунатог на основу сливне површине и меродавног интензитета кише.

Прикључење на колектор санитарне и атмосферске канализације извести након прибављања сагласности да је технологија пречишћавања предложеним пречишћивачем и сепаратором у складу са актуелним законским регулативама.

Код извођења радова на центру за посетиоце, пожељно је обавестити ЈКП "Водовод", како би обезбедили присуство наших радника, нарочито код радова приликом укрштања са постојећом водоводном мрежом.

Таксу за услове у износу од 7200.00 динара уплатити на рачун ЈКП "Водовод".

Обрадио: Јовица Ћирић