



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Одељење за ванредне ситуације у Смедереву  
07.27.1 број 217-3-1063/24-2  
ROP-SMD-24489-LOC-1-HPAP-5/2024  
Дана 30.08.2024. године  
С м е д е р е в о  
Шалиначка бр. 21  
026/4626-948  
/СТБ/

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Смедереву, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 20 став 2 Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 87/23) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 96/23), поступајући по захтеву Града Смедерева, Градске управе, Одељења за урбанизам, грађевинарство и инвестиције, Одсека за урбанистичко-грађевинске послове, Групе за обједињену процедуру, достављеном у име инвеститора „КЕВЕ“ д.о.о. Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5А, у поступку издавања локацијских услова на основу захтева у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-SMD-24489-LOC-1-HPAP-5/2024 од 15.08.2024. године, издаје:

### УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

за реконструкцију и доградњу објекта за производњу глинених производа, укупне бруто новопроектване површине 17 694 m<sup>2</sup>, спратности Пр+1: изградњу интерне станице за снабдевање горивом потрошача у овиру фабрике која се састоји од 1 подземног резервоара за дизел гориво запремине 10 m<sup>3</sup>, 1 точећег места, директног претакалишта и сепаратора за пречишћавање заугњених вода као и повећање капацитета MPC-а са 1300 Nm<sup>3</sup>/h на капацитет од 4000 Nm<sup>3</sup>/h, p<sub>ul</sub>=6-16 бара, p<sub>изл</sub>=2 бара, на к.п. бр. 340 К.О. Врбовац, у Врбовцу, према достављеном идејном решењу бр. 19/24-1-IDR-0.1, израђеном од стране „Delta inženjering“ д.о.о. Београд, ул. Заплањска бр. 86.

У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да овај орган **НЕМА** посебних услова у погледу мера заштите од пожара, као и да је у фази пројектовања и изградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно применити мере заштите од пожара **утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.**

Увидом у достављени идејни пројекат за реконструкцију објекта унутар постојећег комплекса фабрике глинених производа, прилогу 11, утврђено је да се повећањем капацитета мерно регулационе станице са 1300 Nm<sup>3</sup>/h на капацитет од 4000 Nm<sup>3</sup>/h, са улазним притиском од 6-16 бара, предвиђа излазни притисак од 2 бара. Унутрашња гасна инсталација, која почиње иза главног запорног цевног затварача на гаснодистрибутивној мрежи, а завршава се на врху канала за одвод продуката сагоревања у атмосферу, односно код крајњих потрошача у фабрици, се према Правилнику о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације („Сл. лист СРЈ“,

бр. 20/92 и 33/92) пројектује за рад притиска до 1 bar, те је у складу са тим, уколико се планира пројектовање гасне мреже, пре израде пројекта, потребно прибавити посебно мишљење Министарства Енергетике како би се предметна инсталација дефинисала, а сходно томе и Правилник на основу ког би се издавали локацијски услови, односно техничка документација.

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом Одељењу у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23).

Сходно чл. 123. Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 96/23) и чл. 33 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност пројекте за извођење објекта чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Сходно члану 31 став 2 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18) Главни пројекат заштите од пожара не мора бити саставни део техничке документације уколико се основни захтеви заштите од пожара могу сагледати кроз техничку документацију.

Такса у износу од **21.590** динара наплаћена је сходно тарифном бр. 46а став 3 Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 54/23, 92/23, 59/24 и 63/24).

Напомена: Предложена техничка решења нису разматрана у фази издавања услова заштите од пожара, јер ће она бити предмет у фази издавања сагласности на техничку документацију.

Достављено:

1. Наслову
2. Одељењу за ванредне ситуације у Смедереву
3. Архиви



ЈАДРАНКА  
ВУКОВИЋ  
000032567  
Sign

Digitally signed  
by ЈАДРАНКА  
ВУКОВИЋ  
000032567 Sign  
Date: 2024.08.30  
13:08:40 +02'00'