



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-03948/2022-03

Датум: 06.06.2023. године

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 2. тачка 2. алинеја 1. и члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), чл. 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), као и чл. 23. став 2. и чл. 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву носиоца пројекта ЈП „Електропривреда Србије“ Огранак „Дринско-Лимске ХЕ – ХЕ Увац“ Трг Војводе Бојовића бр. 4, Нова Варош, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број 021-01-36/22-11 од 10.11.2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

- НИЈЕ ПОТРЕБНА израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта сакупљање и пречишћавање отпадних вода насталих у ХЕ „Увац“ - реконструкција канализационог система на ХЕ „Увац“, инсталисане снаге 36 MW, на језеру Увац, на територији општине Нова Варош.
- Током извођења радова није дозвољена ниједна активност која би могла довести до штетног и негативног дејства на животну средину.
- Налаже се носиоцу пројекта да при извођењу радова као и при редовном раду предметног пројекта, у свemu испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација и мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког штетног утицаја на животну средину дефинисане у предметном захтеву.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта, ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ – ХЕ Увац“, Трг Војводе Бојовића бр. 4, Нова Варош, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат-сакупљање и пречишћавање отпадних вода насталих у ХЕ Увац - реконструкција канализационог система на ХЕ Увац, инсталисане снаге 36 MW, на језеру Увац, на територији општине Нова Варош, који је заведен под бројем 353-02-03948/2022-03 од 03.11.2022. године.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, као и следећа неопходна документација:

- Доказ о уплати републичке административне таксе;
- Решење о условима Завода за заштиту природе Србије по 03 бр.021-3368/2 од 02.11.2021. године;
- Локацијски услови, ROP-MSGI-25831-LOC-1/2021, заводни бр. 350- 02-001658/2021-07 од 02.11.2022. године, издатих од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Графички прилози са ситуационим планом;
- Идејно решење – технички опис пројекта.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10. став 1. и став 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије“ број 135/04, 36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност. Поднети захтев је објављен у дневном листу „Курир“ дана 29.03.2023. године и на службеном сајту Министарства. У законском року није било достављених мишљења од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Предметни пројекат се не налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, али се налази на листи (II) тј. на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/2008), при чему је овај орган спровео прву фазу поступка процене утицаја на животну средину – одлучивања о потреби израде студије, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04, 36/09).

Предмет пројекта је реконструкција канализационог система за сакупљање и одвођење санитарних отпадних вода из машинске зграде ХЕ „Увац. Реконструкција мреже подразумева изградњу нових инфраструктурних објеката (колектори и шахтови), уградњу технолошког уређаја за пречишћавање отпадне воде из машинске зграде и уградњу септичке јаме за сакупљање отпадне воде из стражарске кућице. У новој шахти после уређаја за пречишћавање је планирана уградња мерача протока и славине за узорковање пречишћене воде. Предвиђено биолошко постројење за пречишћавање санитарно-фекалних отпадних вода је контејнерског типа, једноставно за уградњу и могуће их је спајати паралелно у веће системе за пречишћавање. То је класични аеробно - анаеробни уређај, који се уградњује подземно, у зелену површину.

Планирана реконструкција може производити одређене загађујуће материје (прашкасте материје и издувни гасови из возила и механизације), односно емисије у ваздух, земљиште и воде. С обзиром на обим планираних радова, наведене емисије загађујућих материја су малог обима и просторно су ограничene само на зону извођења радова. Количине квалитетног материјала који ће се донети ради уградње, неће утицати на загађење земљишта и вода. Током извођења радова очекује се генерисање само неопасног отпада (грађевински и комунални), са којим се поступа у складу са законском регулативом.

Током експлоатације пројекта, штетни утицаји на животну средину који имају трајни карактер се пре свега односе на испуштање буке у раду биодиска која је иначе малог интензитета. Бука која настаје током рада постројења за третман санитарне отпадне воде је резултат рада дувалјке, која обезбеђују компримовани ваздух за потребе аерације воде током биолошког пречишћавања. Не очекује се да рад биодиска доведе до повећање нивоа буке изнад највећих дозвољених вредности из прописа. У случају потребе, у близини биодиска има довољно простора за постављање пластичних материјала за смањивање ширења буке од рада дувалјки.

Носилац пројекта се обавезује да приликом извођења радова примени таква техничка решења која ће обезбедити да утицај на животну средину буде минималан и у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.

Узимајући у обзир наведено и на основу достављене документације и активности коју носилац пројекта предвиђа, као и величине пројекта овај орган је нашао да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину уз поптовање услова свих надлежних органа и институција, па у складу са тим није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У вези са горе изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Влади путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.



Доставити:

- Архиви
- Наслову - ЈП „Електропривреда Србије“ Огранак „Дринско-Лимске ХЕ ХЕ Увац“ Трг Војводе Бојовића бр. 4, Нова Варош
- Сектору за надзор и предвентивно деловање у животној средини

