



Република Србија

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија

ROP-MSGI-8057-LOCA-11-HPAP-10/2025

07.4 број 217-559/25

Дана 17.04.2025. године

Ул. Устаничка бр. 64

Београд

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), чл. 14 и 21 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 54/15), чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/23) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/23), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 27.03.2025. године, достављеном у име јавног предузећа „Србијагас“, ул. Булевар ослобођења бр. 69, Нови Сад, у поступку издавања измене локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-8057-LOCA-11-HPAP-10/2025 издаје:

УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНО ПОСТАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА СА ОВЕРЕНИМ СИТУАЦИОНИМ ПЛАНОМ

којима **ОДОБРАВА** измештање разводног гасовода РГ 09-04 максималног радног притиска 50 bar, због планиране изградње сектора 3 ауто-пута Е-761 која је предмет посебних локацијских услова, на делу деонице ГРЧ „Појате“ - ГРЧ „Крушевац 2“ од тачке **Б1-01** (4830687.2615, 7529960.5535) до тачке **Б1-14** (4830656.6727, 7529898.0456) у дужини од 71 m на локацији Ц1, на делу деонице ГРЧ „Крушевац 2“ – ГРЧ „Крушевац“ (ГМРС „Крушевац“) од тачке **Б2-1** (4829854.0083, 7528533.3421) до тачке **Б2-26** (4829662.3840, 7528533.7431) у дужини од 207 m на локацији Ц2, и на делу деонице ГРЧ „Крушевац 2“ – ГРЧ „Жупа“ од тачке **В1-1** (4829526.2357, 7525694.7388) до тачке **В1-44** (4829456.3307, 7525219.7239) у дужини од 591 m на локацији Ц3, од тачке **В2-1** (4829409.1066, 7524819.1022) до тачке **В2-39** (4829280.7492, 7524536.9324) у дужини од 374 m на локацији Ц4, од тачке **В3-1** (4829061.5233, 7524056.3957) до тачке **В3-40** (4828706.0623, 7523498.2466) у дужини од 662 m на локацији Ц5, од тачке **В4-1** (4828559.7613, 7523211.1608) до тачке **В4-14** (4828544.7791, 7523085.1631) у дужини од 129 m на локацији Ц6, од тачке **В5-1** (4828175.6180, 7522314.1228) до тачке **В5-47** (4827629.2092, 7521715.8483) у дужини од 817 m на локацији Ц7 и од тачке **В6-1** (4827524.2023, 7521598.5728) до тачке **В6-31** (4827336.9040, 7521539.9764) у дужини од 246 m на локацији Ц8, на катастарским парцелама наведеним у идејном решењу, а које се налазе у КО Шанац, КО Макрешане, КО Бивоље, КО Лазарица, КО Јасика, КО Читлук, КО Кукљин, на територији града Крушевца, према достављеном идејном решењу и ситуационом плану Р=1:500, јер **СУ ИСПУЊЕНИ** услови предвиђени одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), као и одредбама Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Сл. гласник РС“, бр. 37/13 и 87/15),

Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/92) и **посебно наглашавамо:**

1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације који су предмет ових услова морају испуњавати безбедносна растојања у односу на постојеће и планиране објекте приказане на овереном ситуационом плану $P=1:500$ из идејног решења, који је саставни део ових услова;

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је, преко овлашћених радника Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту од пожара и експлозија, извршило преглед достављеног идејног решења израђеног од стране „Gas invest“ д.о.о., ул. Драгослава Срејовића бр. 1в, из Београда.

Издати услови за безбедно постављање са овереним ситуационим планом су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овој Управи у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи.

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и чл. 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу 41.650,00 динара утврђена је сходно тарифном бр. 46а Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23, 92/23, 59/24, 63/24 и 94/24).

**НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ПУКОВНИК ПОЛИЦИЈЕ**

Ненад Јоцић

