



Бр. 4/3-09-00175/2019-0003

Београд: 20.08.2019. године

Поступајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, за предмет број ROP-MSGI-33096-LOCH-5/2019 од 06.08.2019. године, за потребе "ELIXIR PRAHOVO" д.о.о. из Прахова, на основу чланова 117. и 119. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон и 83/18), Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије даје сагласност на локацију, за реконструкцију и промену намене постојећег објекта ТПП-а, изградњу транспортера, доградњу рампи, реконструкцију пакирнице и хале 1, изградњу платоа и танкване испирача у оквиру комплекса „Еликсир Прахово“, на к.п. бр. 2300/1 К.О. Прахово на територији општине Неготин.

На основу увида у расположиву и достављену документацију утврђено је да је планирана локација и основне карактеристике објекта:

Л о к а ц и ј а	Комплекс „Еликсир Прахово“, на к.п. бр. 2300/1 К.О. Прахово, на територији општине Неготин.
Географске координате антенског стуба у WGS-84 координатном систему.	N 44° 17' 14,47" E 22° 36' 22,93"
Надморска висина терена	48,56 m
Планирана висина антенског стуба са громобранском хватаљком	44,50 m

Ова сагласност се издаје са становишта безбедности ваздушног саобраћаја, за потребе издавања локацијских услова, израде пројектне документације и добијања грађевинске дозволе уз следеће услове обележавања објекта испирача са димњаком:

Испирач са димњаком (димњак) је потребно обележити као препреку за летење, за уочавање дању и то наизменичним пољима црвене и беле боје, тако да поље на врху димњака буде црвене боје. Висина поља мора износити 1/7 (једну седмину) укупне висине димњака.

Испирач са димњаком (димњак) је потребно обележити као препреку за летење, за уочавање ноћу и у условима смањење видљивости и то тако што на врху стуба треба поставити светилку ниског интензитета "тип Б", за обележавање препрека у ваздушном саобраћају. Светилка мора бити двострука (две светиљке) или једнострука светиљка са сијалицом "дуал" тип, црвене боје. Интезитет светлости треба да износи најмање 32 cd, са максималним светлосним интензитетом под углом од +6° до +10° у односу на хоризонталну раван.

Светиљка мора бити прикључене на основно напајање електричном енергијом и на резервно напајање које се мора укључивати аутоматски са временом прихватања оптерећења до 15 секунди.

За исправност ознака и светала за обележавања одговоран је носилац права располагања објектом.

Такса за поступање по захтеву за издавање сагласности за изградњу објекта утврђена је чланом 117. став 4. Закона о ваздушном саобраћају и дефинисана тарифом такси ("Службени гласник РС", бр. 028/2016). На основу тога, инвеститор је у обавези да уплати 30.000,00 динара.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Златко Мишчевић