



Министарство унутрашњих послова
Републике Србије
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Београду
ROP-MSGI-10859-LOCH-17/2025
07.8 217.2-136/2025
Дана 25.11.2025. године.
Ул. Мије Ковачевића бр. 2-4
Београд

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, на основу чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ('Сл. гласник РС' бр. 54/2015), чл. 20 Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", 87/2023) и чл. 104 и 140 Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. Гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/2017), решавајући по захтеву МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, УЛ.НЕМАЊИНА БР.22, БЕОГРАД, број ROP-MSGI-10859-LOCH-17/2025 од 18.11.2025. године, у поступку спровођења обједињене процедуре за Министарство за јавна улагања Републике Србије, Немањина 11, Београд (Савски Венац), издаје:

**У С Л О В Е ЗА БЕЗБЕДНО ПОСТАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА
СА ОВЕРЕНИМ СИТУАЦИОНИМ ПЛАНОМ**

за изградњу и безбедно постављање подземног резервоара за дизел гориво капацитета 15 m³ и две подстанице техничких гасова за потребе „БИО4 Кампус“-а, на грађевинској парцели Ј1.1 (КО Кумодраж: целе КП 412/3; 411/2; 411/1; 410; 409; 412/1; 412/2; 413/1; 413/3; 1560; 1559; 1577/128; 1563/1; 1563/2; 1562; 1561; 413/2; 414/1; 490/5; 415/1; део КП: 1577/129; 1558/1; 373; 372/1; 372/2; 371; 368/2; 370; 376; 374), према идејном решењу и овереном ситуационом плану Р 1:500, који је саставни део услова.

Услови су издати у складу са одредбама чл. 6, 7, Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15), чл. 77, 115а, 125, 136 Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности ("Службени гласник РС", бр. 114/2017, 85/2021); чл. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 Стандарда ЂОНОРМ М 7379; чл.113 Правилника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса ("Службени гласник РС" 77/2021, 41/2025-19) и **задовољавају одредбе наведених прописа.**

О б р а з л о ж е њ е

Подносиоц захтева затражио је услове за локацију на којој је планирана изградња објеката:

1. подземни (укопани) резервоар за дизел гориво, капацитета 15 m³
2. објекат техничких гасова бр.7 (подстанца лабораторијских гасова азота (N₂), угљен диоксида (CO₂), кисеоника (O₂), аргона (Ar), водоника (H₂), синтетичког ваздуха (SV), хелијума (He), метана (CH₄) и пропана (C₃H₈);
3. објекат техничких гасова бр.8 (подстанца лабораторијских гасова угљен-диоксида (CO₂), пропана (C₃H₈), азота (N₂), кисеоника (O₂), азот-оксида (N₂O))

Прегледом достављене документације и места за изградњу, издају се услови са аспекта мера заштите од пожара и експлозија:

Укупна количина експлозивних материја, запаљивих течности и гасова предвиђена на локацији:

1. дизел гориво, 15 m³
2. пропан (210 kg у објекту техничких гасова бр.7 и 910 kg у објекту техничких гасова бр.8)
3. метан, 60 l (2 боце по 30 l) – објекат за техничке гасове бр.7
4. водоник (6.0), 160 l (4 боце по 40 l) - објекат за техничке гасове бр.7
5. водоник (5.0), 160 l (4 боце по 40 l) - објекат за техничке гасове бр.7

Опис места и карактеристична растојања између објеката:

У складу са просторним планом подручја посебне намене „БИО4 кампус“, предвиђена је фазна реализација комплекса БИО4 Кампуса. Фаза А реализације обухвата научно-истраживачки кампус са комплементарним садржајима (целина Ј1.1 и целина Ј1.2) КП (412/3; 411/2; 411/1; 410; 409; 412/1; 412/2; 413/1; 413/3; 1560; 1559; 1577/128; 1563/1; 1563/2; 1562; 1561; 413/2; 414/1; 490/5; 415/1; део к.п.: 1577/129; 1558/1; 373; 372/1; 372/2; 371; 368/2; 370; 376; 374) који су планирани између Улица војводе Степе, Булевара Пеке Дапчевића и насеља Кумодраж 1, на површини од око 9,4 ха. За потребе комплекса БИО4 Кампуса планирана је изградња две подстанице техничких гасова и подземног (укопаног) резервоара за дизел гориво.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је, преко овлашћених радника Сектора за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду извршила преглед достављене документације дана 15.09.2025. године. Прегледу присуствовао Зоран Ћупић представник инвеститора.

Издати услови за безбедно постављање са овереним ситуационим планом су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овој Управи у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/2017) и чл. 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/2018) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса није наплаћена сходно чл. 18 Закона о републичким административним таксама ("Сл. Гласник РС" бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2011, 70/11-усклађени дин.изн., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013-усклађени дин.изн., 65/2013-др.закон, 57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени дин.изн. 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин.изн., 61/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018-усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019-усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-испр., 98/2020-усклађени дин.изн., 144/20 и 62/21 – усклађени дин.изн., 138/2022, 54/2023-усклађени дин.изн., 92/2023 и 59/2024-усклађени дин.изн., 94/2024 и 55/2025 – усклађени дин. изн.).

МН

ДОСТАВЉЕНО:

1. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
2. Управа ВС Београд - Одељењу за
спровођење превентивних мера при
коришћењу објеката
3. Архиви

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
пуковник полиције

Небојша Панић

